

E-163-06-07-1 緊急發電機自動檢查紀錄表

(附表 7-1) 緊急發電機自動檢查紀錄表(環安組)

作業場所位置：

單位： 年 班

場所：

實驗室：

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
1. 油箱油量	油量是否足夠	目視檢查			
2. 電池電量	電池電量是否足夠, 正常運作	目視檢查			
3. 機油, 機油顏色	油量是否足夠, 是否澄清	目視檢查			
4. 水箱水量	油量是否足夠	目視檢查			
5. 運轉是否順暢, 無異音	順轉順暢無異音	實測檢查			
6. 吸氣及排氣之能力	吸/排氣能力是否正常	實測檢查			
7. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況	皮帶是否鬆弛	目視檢查			
8. 保持性能之必要事項	性能是否正常	目視檢查			
建議改善事項：					
檢查人員：		場所負責人：		單位主管：	
無該項目請於檢查結果欄註明：無		檢查日期： 年 月 日			